

LÜFTUNGSGERÄT

Y/VAM-FC

Y/VAM ... FC				1000
Leistungsindex				1000
Leistungsaufnahme 50 Hz	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	kW	0,360
		Hoch	kW	0,309
		Niedrig	kW	0,198
	Bypass-Modus	Ultraho.	kW	0,36
		Hoch	kW	0,309
		Niedrig	kW	0,198
Enthalpie Austauschleistung	Kühlung	Ultraho.	%	63,4
		Hoch	%	64,2
		Niedrig	%	66,3
	Heizung	Ultraho.	%	68,6
		Hoch	%	69,4
		Niedrig	%	71,5
Abmessungen	H x B x T		mm	364 x 1.000 x 1.160
Gewicht			kg	63
Luftvolumenstrom	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	m ³ /h	1.000
		Hoch	m ³ /h	950
		Niedrig	m ³ /h	820
	Bypass-Modus	Ultraho.	m ³ /h	1.000
		Hoch	m ³ /h	950
		Niedrig	m ³ /h	820
Externe statische Pressung		Ultraho.	Pa	147
		Hoch	Pa	135
		Niedrig	Pa	100
Ventilator		Typ		Sirocco-Ventilator
		Anzahl	Stück	2
Schalldruckpegel	Wärmetauscher- betrieb	Ultraho.	dB (A)	36
		Hoch	dB (A)	35
		Niedrig	dB (A)	31
	Bypass-Modus	Ultraho.	dB (A)	36
		Hoch	dB (A)	35,5
		Niedrig	dB (A)	31
Spannungsversorgung		V / Ph / Hz		230 / 1 / 50
Anschlusskanal	Durchmesser	AD	mm	250